



ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností dle zákona 133/1985 Sb. § 4

1. Druh provozované činnosti

Obec Žádovice provozuje administrativní činnosti v budově bývalé školy, dále provozuje kulturní dům a objekt požární zbrojnice.

2. Místo, kde je činnost provozována

Název subjektu:

Obec Žádovice

Zastoupený:

Bronislav Sed'a, starosta obce

Sídlo:

Žádovice 41, PSČ 696 49

IČO:

00285510

3. Údaje o provozované činnosti

Obecní úřad

Objekt byl postaven v druhé polovině 19. století jako škola, nyní objekt OÚ, pošta a zájmová činnost. Stávající objekt je nepravidelného půdorysného tvaru. Jedná se o dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený s valbovou střechou. Stěny objektu jsou zděné z cihel pálených plných v tl. 450mm až 750mm. Stropy jsou dřevěné trámové nad přízemím a patrem, v části hygienického zázemí jsou stropy keramobetonové z desek Hurdis. V suterénu jsou stropy betonové. Schodiště jsou betonové. Střecha valbová s klasickou dřevěnou stolicí a eternitovou šablonovou krytinou na dř. bednění. Stávající podlahy jsou keramické, dřevěné a PVC. Vnitřní dveře jsou dřevěné.

Celá budova je rozdělena na dva požární úseky:

- PÚ č.1 – celý objekt – 1.PP, 1.NP a 2.NP (mimo provoz pošty)
- PÚ č.2 – provoz pošty v 1.NP (místnost č. 1.05 a 1.06)

Z PÚ č.1 vede z patra jedna NÚC po schodišti do přízemí a odtud vedou 2 NÚC do volného prostoru.

Z PÚ č.2 vede z prostoru provozu pošty 1NÚC od dveří a dále přes sousední prostor PÚ č.1 vedou 2NÚC do volného prostoru.

Vnější požární voda je zabezpečena z vnějšího zemního hydrantu, umístěného na stávající vodovodním řádu DN 110 ve vzdálenosti cca 40m od objektu u místní komunikace před posuzovaným objektem. Vnitřní požární voda je zabezpečena z hydrantu (25 D) umístěného u úklidové místnosti č.1.10a. V objektu jsou k dispozici 3 PHP práškové, 2 PHP vodní a 1 PHP sněhový. Hlavní rozvaděč objektu je umístěn v nice v přízemí objektu, v chodbě u hlavního vstupu, dále jsou v objektu podružné rozvaděče v chodbách v 1. a 2. NP. Hlavní uzávěr plynu je umístěn v nice ve fasádě objektu (ze strany západí). Objekt je chráněn hromosvodem. Objekt je vytápěn ústřední teplovodní s centrální kotelnou v suterénu s dvěma kotli (25kW) na plyná paliva.

Obecní úřad 1NP

V 1. patře se nachází požární uzávěr – dveře z provozu pošty EW 30, 15D3.

- v pronajatých prostorech sídlí Česká pošta a.s. – požární zabezpečení je smluvně zajištěno nájemníkem
- vstup do plynové kotelny v 1.PP dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 15.10 se jedná o nahodilé zatížení 10 kg/m².
- kanceláře - dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 1.1 se jedná o nahodilé zatížení 40 kg/m².
- Hygienické prostory – dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 14.2 se jedná o nahodilé zatížení 5 kg/m².
- Šatny zaměstnanci – dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 14.1 se jedná o nahodilé zatížení 15 kg/m².
- Chodby – dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 3.10 se jedná o nahodilé zatížení 5 kg/m².

Obecní úřad 2NP

V 2. patře se nachází požární uzávěr - dveře na půdu typu EW 30-C DP3.

- kanceláře - dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 1.1 se jedná o nahodilé zatížení 40 kg/m².
- zasedací místnost - dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 1.8 se jedná o nahodilé zatížení 20 kg/m².
- knihovna - dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 3.5 se jedná o nahodilé zatížení 120 kg/m².
- klubovna - dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 3.6 se jedná o nahodilé zatížení 30 kg/m².

Objekt obecní úřad Žádovice se podle ustanovení § 4 odst. 2, písm. e) Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se činnost zařazuje do kategorie **se zvýšeným požárním nebezpečím**.

Kulturní dům se zázemím

Budova kulturního domu je rozdělena na dvě části – kulturní dům a pohostinství. Tyto dvě části tvoří 2 požární úseky. Každá část má vlastní vchod. Interně jsou části propojeny protipožárními dveřmi.

Kulturní dům – jedná se o stavbu pro shromažďování osob (max 180 osob, určeno dle technického popisu ze dne 8.2.1971, autor Vajčner). Kulturní dům slouží jako víceúčelový. Vlastní společenský sál má hlediště, jeviště bez provazíště, ochozy. Dále je součástí kulturního domu sociální zázemí, šatna a vestibul. V kulturním domě nejsou stálé osoby ani pracovníci.

Při shromažďování většího počtu osob musí být dodržena kapacita kulturního domu a musí být zabezpečen požární dozor při konání akce. Pro tyto účely musí být zpracován řád stanovující pravidla pro konání akcí s větším počtem osob včetně povinností požárních hlídek.

Dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 je nahodilé zatížení:

3.1 – hlediště $p_n = 25 \text{ kg/m}^2$

3.2.1 – jeviště bez provazíště $p_n = 75 \text{ kg/m}^2$

3.3 – taneční sály $p_n = 15 \text{ kg/m}^2$

Objekt se nezačleňuje do zvýšeného požárního nebezpečí

Bytový dům

Jedná se o samostatnou budovu se 6 bytovými jednotkami: dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 8.1 se jedná o nahodilé zatížení 40 kg/m^2 .

Budova nesplňuje podmínky pro začlenění do zvýšeného nebezpečí pro obytné stavby.

Objekt se nezačleňuje do zvýšeného požárního nebezpečí

Hasičská zbrojnice

Jedná se o budovu hasičské zbrojnice - dle vyhlášky 246/2001 Sb. přílohy 2 bod 10.2 se jedná o nahodilé zatížení 40 kg/m^2 .

Objekt se nezačleňuje do zvýšeného požárního nebezpečí

Další objekty v majetku obce:

- Mateřská škola
- Pohostinství součást budovy kulturního domu

Výše uvedené objekty jsou v majetku obce a požární ochranu v jednotlivých objektech provádí nájemce a je u nich řešena smluvním vztahem.

4. Prohlášení právnické osoby**Název subjektu:**

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

Obec Žádovice

Bronislav Sed'a, starosta obce

Žádovice 41, PSČ 696 49

00285510

Dle výše uvedené specifikace, prohlašuji jako statutární zástupce obce Žádovice, že provozované činnosti ve výše uvedených objektech:

Posuzovaná činnost	Požární nebezpečí
Obecní úřad	Činnost administrativní povahy prováděné na obecním úřadě s knihovnou se podle ustanovení § 4 odst. 2, písm. e) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se činnost zařazuje do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím .
Kulturní dům se zázemím	Činnost provozovaná v objektu kulturního domu se zázemím se podle ustanovení § 4 odst. 1, písm. a) Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se zařazuje do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí .
Bytový dům	Činnost provozovaná v objektu bytového domu se podle ustanovení § 4 odst. 1, písm. a) Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se zařazuje do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí .
Hasičská zbrojnice	Činnost provozovaná v objektu Hasičské zbrojnice se podle ustanovení § 4 odst. 1, písm. a) Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se zařazuje do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí .

V Žadovicích, dne 1. 8. 2016

OBEC
696 49 ŽÁDOVICE
okres Hodonín

Bronislav Sed'a
starosta obce

Vypracoval: Petr Mikovič, Z-OZO-43/2008